

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.  
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33561 ОТ 19 октября 2021**  
(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованные пробы (образцы): 5- 10. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.2094.1- 6) отобранная в Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского района, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Ежовка, ул. Коммунистическая 15 (скважина № 1 – х.Ежовка, скважина № 2 – х.Ежовка, скважина № 3 – х.Ежовка, скважина № 04840 - х. Михайловка, скважина № 03615 – х.Михайловка, скважина № 07398 – х.Михайловка) по микробиологическим показателям соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованные пробы (образцы): 1- 3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.2094.1- 6) отобранная в Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского района, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Ежовка, ул. Коммунистическая 15 (скважина № 04840 – х.Михайловка; скважина № 03615 – х. Михайловка, скважина № 07398 – х.Михайловка) по физико – химическим показателям соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт / Овчинников О.А. /  
должность Ф.И.О. подпись